



**O B E C N Í Ú Ř A D B Í L O V I C E**  
**odbor výstavby a územního plánování**  
Bílovice 70, PSČ 687 12

Spis. zn.: 776/2020/DR  
Vyřizuje: Bc. Olga Drozdová – oprávněná úřední osoba  
E-mail: drozdova@bilovice.cz  
Telefon: +420 572 587 224

Bílovice, dne 10.03.2021

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2

## OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2, kterou zastupuje společnost M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, Boršice č.p. 759, 687 09 Boršice u Buchlovic (dále jen "žadatel") podala dne 23.11.2020 (doplnění 24.02.2021) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

### "Kněžpole, Obec-obnova NN, kab.NN"

na pozemcích parc. č. **st. 18/1** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 34/1** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 40** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 41/1** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 42/2** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 46/1** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 47** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 52** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 61/1** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 75** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 78** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 86** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 103/1** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 103/3** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 107/1** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 109** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 111** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 114** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 115/1** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 116/2** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 120** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **st. 241** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **1/3** (zahrada), parc. č. **54/4** (zahrada), parc. č. **58** (zahrada), parc. č. **2756/1** (ostatní plocha), parc. č. **2766/1** (ostatní plocha), parc. č. **2766/8** (ostatní plocha), parc. č. **2766/14** (zahrada), parc. č. **2766/18** (zahrada), parc. č. **2766/19** (zahrada), parc. č. **2956** (ostatní plocha), parc. č. **2987** (ostatní plocha), parc. č. **3004** (ostatní plocha), parc. č. **3007** (ostatní plocha), parc. č. **3010/1** (ostatní plocha), parc. č. **3018/4** (ostatní plocha), parc. č. **3029** (ostatní plocha), parc. č. **3040** (ostatní plocha), parc. č. **3044** (ostatní plocha), vše v katastrálním území **Kněžpole u Uherského Hradiště**.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

#### Popis stavby:

Nové kabelové vedení bude začínat na novém PB č. 112, který bude umístěn na parc. č. 3007. Bude se jednat o nový JB 9/10, který bude umístěn cca 2,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 2956, na něj bude převázáno stávající vedení AIFe3x50+35. Na JB 9/10 (PB č. 112) bude osazena koncová konzola pro vodiče AIFe a umístěn kabelosvod kabelem NAYY 4x150 ve svodové trubce. Kabel NAYY 4x150 bude veden výkopem do nové SR422/NK R761550, která bude umístěna na hranici pozemků parc. č. 3007 a 956. Tato SR 422/NK R761550 bude uzemněna vodičem PEN, a to za pomoci zemního pásu FeZn 3x40.

Z nové SR422/NK R761550 bude veden severozápadním směrem výkopem v zelené ploše cca 3,00 m od chodníku na pozemku parc. č. 3007 a 3004 nový zemní kabel NAYY 4x150, který bude následně

překonávat asfaltovou komunikaci na pozemku parc. č. 2756/1, a to neřízeným protlakem č.1. Cílová jáma bude umístěna v dlažbě na druhé straně ulice na pozemku parc. č. 2766/8, následně bude kabel NAYY 4x150 veden do nové SD822/NK umístěné na hranici pozemků parc.č. 2766/8 a 107/1, u p.b.č. 107. Na pozemku parc. č. 2766/1 bude umístěn nový JB 9/10 p.b.č. 180A cca 1,50 m od hranice s pozemkem parc. č. st. 34/1. Na tomto sloupu bude zakončeno stávající vedení AES 4x95, proveden kabelosvod do nové SV101 R761552 a z nového JB 9/10 180A bude provedena kabelem AES 4x16 přípojka na stávající střešní 180. Sloup bude osazen svodičem přepětí a uzemněním.

Z nové SV101 R761552 povede nový zemní kabel NAYY 4x150 zelenou plochou podél parkoviště na pozemku parc. č. 2766/1. Trasa vedení se zahne ostře doleva směrem k místní komunikaci, kterou bude společně s parkovištěm překonávat neřízeným protlakem č. 2 směrem do zelené plochy na pozemku parc. č. 2766/1, ostře zahne doprava a půjde podél místní asfaltové komunikace na pozemku parc. č. 2756/1 směrem k místu protlaku č. 1, kde zahne a druhým protlakem se protáhne do cílové jámy v dlažbě v na pozemku parc. č. 2766/. Následně bude kabel veden k protlaku č. 3, kde se rovněž podvrtná asfaltová komunikace na pozemku parc. č. 2766/8, kabel NAYY 4x150 bude zaústěn do nové SD822/NK R761551 na hranici pozemku parc. č. 2766/8 a 107/1. Do této nové SD822/NK R761551 bude zaústěn kabelosvod kabelem NAYY 4x95, který bude napojen na stávající vedení AES 4x95+25 a kabelosvod kabelem NAYY 4x95, který bude napojen na vedení AlFe 4x35. Na stávajícím p.b.č. 107 bude nově umístěna koncová konzola pro vodiče AlFe. V SD 822/NK R761551 bude provedeno uzemnění vodiče PEN za pomoci zemního pásu.

Z nové SD822/NK R761551 budou vedeny výkopem v chodníku na parc. č. st. 107/1 dva kabely NAYY 4x150 a jeden kabel NAYY 4x50. Kabel NAYY 4x05 se protáhne protlakem č. 5 východním směrem a zaústí do nové SS200/NK č. 12 umístěné na hranici pozemků parc. č. 34/2 a 2766/1. Kabely NAYY 4x150 budou překonávat nájezd k prodejně potravin na pozemku parc. č. st. 109, a to dvojitým neřízeným protlakem č. 4, poté trasa pokračuje před prodejnou potravin, v zelené ploše se levý z kabelů vysmyčkuje do nové SS100/NK č. 13, která bude umístěna v blízkosti stávajícího JB na pozemku parc. č. st. 109. Kabely 2x NAYY 4x150 budou dále vedeny v zelené ploše na úrovni rohu budovy č.p. 6 na pozemku parc. č. st. 109, kde pravý kabel NAYY 4x150 zahne ostře doprava směrem k místní komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 2756/1. Pomocí neřízeného protlaku č. 5 překoná místní komunikaci a poté bude veden výkopem do zelené plochy a zde bude umístěna nová SS200/NK č. 11 na pozemku parc. č. 54/4. V nové SS200/NK č. 11 se nový kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a bude pokračovat zelenou plochou po pozemku parc. č. 54/4 před RD č.p. 291. Nájezdy k RD budou překonány za pomoci neřízeného protlaku č. 6, provede se prořez okrasných dřevin a trasa pokračuje po pozemku parc. č. 2987 před RD č.p. 72 na pozemku parc. č. st. 36. V blízkosti brány bude umístěna nová SS100/NK č. 10. Z ní bude veden kabel NAYY 4x150 výkopem v předzahrádce po pozemku parc. č. 2766/1. Kabel bude před RD č.p. 51 na pozemku parc. č. st. 40 ostře zahnut doprava do nové SS100/NV č. 9, která bude umístěna v místě stávající skříňe SP127 na hranici pozemků parc. č. st. 40 a 2766/1. Zde se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a bude pokračovat dále do ulice podél RD č.p. 51, v nájezdu ze zámkové dlažby bude kabel stočen doleva a pak doprava, přechod přes nájezd bude řešen překopem na kraji dlažby a bude provedena startovací jáma neřízeného protlaku č. 7. Zde se provede podtunelování vozovky umístěné na pozemku parc. č. 2756/1 do cílové jámy, která bude umístěna na pozemku parc. č. 2766/14.

Trasa dále povede výkopem podél chodníku do nové SD722/NK R761553 umístěné na pozemku parc. č. st. 114. Od nové SS100/NK č. 13 bude veden severním směrem k nájezdu k RD č. p. 8 umístěném na pozemku parc. č. st. 111 vysmyčovaný kabel NAYY 4x150. Nájezd k RD bude překonán neřízeným protlakem č. 8, cílová jáma bude vytvořena v asfaltové ploše na pozemku parc. č. st. 111 a kabel NAYY 4x150 bude vysmyčován v nové SS100/NV č. 14. Odtud bude kabel NAYY vyveden do startovací jámy neřízeného protlaku č. 9, který bude veden pod parkovacím stáním před RD č. p. 8. Následně bude kabel NAYY 4x150 veden v zeleném pásu mezi chodníkem a RD, před vstupem do RD č.p. 10 na pozemku parc. č. 112 bude umístěna nová SS100/NV č. 15. Následně bude formou překopu překonán betonový nájezd, poté bude kabel NAYY 4x150 veden opět v zeleném pásu až po betonový nájezd k RD č. p. 88 na pozemku parc. č. 114, bude proveden překop nájezdu a výkop společně s NAYY 4x150 podél chodníku do nové SD722/NK R761553. Nová SD722/NK R761553 bude umístěna u betonového plotu dvířky do křižovatky, bude uzemněna zemním páskem 20m FeZn 4x30.

Z nové SD722/NK R761553 povede kabel NAYY 4x150 podél chodníku do cílové jámy protlaku č. 7 a následně druhým podvrtem pod komunikací umístěné na pozemku parc. č. 2756/1. Kabel bude veden v zelené ploše po pozemku parc. č. st. 58, pak zahne doleva směrem k RD č.p. 50 umístěném na pozemku parc. č. st. 41/1, zde bude na rohu RD osazena nová SS100/NK č.8. Následně neřízeným protlakem č. 10 pod betonovým nájezdem do garáže RD č.p. 50, provede se ořez okrasné dřeviny a předzahrádkou bude kabel doveden k nájezdu do RD č.p. 134 na pozemku parc. č. st. 41/2. Neřízeným protlakem č. 11 pod dlažbou nájezdu pro RD č.p. 134 povede kabel NAYY 4x150 v zelené ploše na pozemku parc.č. 2766/1 do nové SS100/NK č.7. V SS100/NK č. 7 se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a bude pokračovat přes chodník z dlažby (formou překopu), dále v zelené ploše k RD č.p. 122 umístěném na pozemku parc. č. st. 42/3. Zde bude překopem překonán nájezd k tomuto RD, za nájezdem zády k obrubníku bude na pozemku parc. č. 2766/1 umístěna nová SS100/NK č. 6. Po vysmyčkování kabelu NAYY 4x150 bude trasa dále pokračovat v zeleném pásu po pozemku parc. č. 2766/1 směrem k nájezdu k RD č.p. 121 umístěném na pozemku parc. č. st. 42/2. Neřízeným protlakem č. 13 bude pokračovat výkopem přímo do nové SR522/NK R761554 na pozemku parc. č. 2766/1.

Z nové SD722/NK R761553 umístěné na pozemku parc. č. st. 114 bude vyveden nový zemní kabel NAYY 4x150, který povede do startovací jámy neřízeného protlaku č. 15, poté bude pokračovat pod místní komunikací na pozemku parc. č. 2766/1, následně kabel NAYY 4x150 ostře zahne doprava a bude postupovat krajem chodníku do nové SS100/NK č. 40 umístěné na pozemku parc. č. 2766/18. Zde se kabel vysmyčkuje a bude pokračovat severním směrem. Po vytvoření startovací jámy pro neřízený protlak č. 12, bude proveden samotný protlak pod místní komunikací na pozemku parc. č. 2756/1. Kabel NAYY se po protažení ostře zahne doleva a bude postupovat výkopem společně s kabelem NAYY 4x150 po pozemku parc. č. 2766/1 do nové SR522/NK R761554 na pozemku parc. č. 2766/1. Nová SR522/NK R761554 bude umístěna v blízkosti stávajícího JB, který bude demontován. Bude provedeno uzemnění vodiče PEN.

Z nové SR522/NK R761554 bude veden kabel NAYY 4x150 neřízeným protlakem č. 14 do cílové jámy, která bude vyřezána v asfaltové ploše v blízkosti obecního úřadu na pozemku parc. č. 2766/1. Následně bude kabel veden doleva do nové SS200/NK č. 41 na pozemku parc. č. 2766/1. V této SS200/NK č. 41 se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a druhým protlakem č. 14 se kabel NAYY 4x150 vrátí zpět do zeleného pásu na pozemku parc. č. 2766/1. Zde se kabel ostře zahne doleva a bude veden podél místní komunikace umístěné na pozemku parc. č. 2756/1 překopem přes chodník směrem ke křižovatce, zde se kabel cca 2,00 m před betonovým dvojitým sloupem ostře zahne doleva a řízeným protlakem se překoná asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí umístěnou na pozemku parc. č. st. 176. Následně bude kabel NAYY 4x150 pokračovat výkopem v zeleném pruhu mezi silnicí a chodníkem, provede se překop chodníku a v zelené ploše se kabel povede do nové SS100/NK č. 42 umístěné na pozemku parc. č. st. 176. V nové SS100/NK č. 42 se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a stejným výkopem se bude vracet do místa mezi chodníkem a komunikací na pozemku parc. č. 2766/1. Kabel dále povede neřízeným protlakem č. 16 a bude pokračovat opět pruhem mezi chodníkem a komunikací po pozemku parc. č. 2766/1, poté bude formou neřízeného protlaku č. 17 překonávat nájezd k RD č. p. 63 umístěného na pozemku parc. č. st. 123, následně bude kabel opět pokračovat západním směrem v zeleném pásu mezi komunikací a chodníkem až do nové SS100/NK č. 43 na pozemku parc. č. 2766/1. Zde se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje, překoná chodník, zahne se doleva a bude opět pokračovat podél komunikace, překopem chodníku a následně v zelené ploše se zasmyčkuje v nové SS100/NV č. 44, umístěné na pozemku parc. č. 2766/1. Dále bude kabel veden zelenou plochou k místu stávajícího JB. Zde se kabel NAYY 4x150 zahne doleva do nové SS100/NK č. 45 na pozemku parc. č. 2766/1. Kabel NAYY 4x150 se vysmyčkuje a následně povede směrem k asfaltové komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 2766/1, kterou bude překonávat neřízeným protlakem č. 18 s vyústěním před RD č. p. 30 umístěným na pozemku parc. č. st. 71/1. Následným neřízeným protlakem č. 19 překoná kabel asfaltovou komunikaci na pozemku parc. č. 2766/1 a bude zaústěn do nové SR622/NK R761557 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1.

Z nové SR522/NK R761554 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1 bude po pozemku parc. č. 3010/1 (podél chodníku) veden nový zemní kabel NAYY 4x150, který poté zahne do nové SS100/NK č. 5, která bude umístěna na pozemku parc. č. 3010/1 vedle RD č. p.124 umístěného na pozemku parc. č. st. 45/2. Poté bude kabel veden zpět k chodníku, následně se zahne doprava a povede k nájezdu ze zámkové

dlažby, který bude překonán pomocí neřízeného protlaku č. 20. Poté se kabel vysmyčkuje v nové SS100/NK č. 4, která bude umístěna na pravé straně chodníku na pozemku parc. č. 2766/1. Trasa bude pokračovat východním směrem před RD č. p. 46 umístěného na pozemku parc. č. st. 46/1. Zde se pod nájezdem ze zámkové dlažby provede neřízený protlak č. 21, poté se kabel vysmyčkuje v nové SS100/NK č. 3 umístěné na pozemku parc. č. st. 46/1. Trasa dále povede východním směrem podél dlažby k místu řízeného protlaku č. 2, který bude veden pod sníženým vjezdem do garáže RD č. p. 46 a pod nájezdem k RD č. p. 343 umístěný na pozemku parc. č. st. 47 do nové SS200/NK č. 2. Zde se kabel vysmyčkuje a bude pokračovat zeleným pásem podél chodníku do nové SS100/NK č. 1 umístěné na pozemku parc. č. st. 52. Trasa dále pokračuje podél chodníku na roh pozemku parc. č. 3018/4, zde se kabel NAYY 4x150 ostře zahne doleva a neřízeným protlakem č. 23 na druhou stranu komunikace umístěné na pozemku parc. č. 2766/1. Po překonání komunikace se kabel NAYY zahne doprava a povede přes nezpevněnou plochu k rohu RD č.p. 41 umístěného na pozemku parc. č. st. 56, kde se zaústí do nové SR442/NK R761555.

Nová SR442/NK R761555 bude umístěna na pozemku parc. č. 2766/1, bude v ní provedeno uzemnění vodiče PEN pomocí zemního pásu FeZn 4x30. Z nové SR442/NK R761555 bude veden nový zemní kabel NAYY 4x150 jižním směrem přes pozemek parc. č. 2766/1, 1/3 a 3040 až se zaústí do nové SR422/NK R761556, která bude umístěna na pozemku parc. č. 3040, zády k objektu garáže u RD č. p. 247 na pozemku parc. č. st. 55/1. Z nové SR 422/NK R761556 budou vedeny kabely NAYY 4x95 směrem ke stávajícímu PB č. 33 (JB) na pozemku parc. č. 3040, na kterém budou tvořit kabelosvod. Jeden z kabelů bude pomocí proudových spojek napojen na stávající vedení AlFe 4x42/7, druhý bude napojen pomocí proudových spojek na druhou větev vedení AlFe 4x42/7. Třetí kabel NAYY 4x150 bude napojen na stávající vedení AYKYz 4x150. Na PB č. 33 (JB) bude provedena výměna konzoly pro vedení AlFe za koncovou. V nové SR 422/NK R761556 bude zřízeno uzemnění vodiče PEN.

Z nové SR442/NK R761555 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1 (u RD č. p. 41 na pozemku parc. č. st. 56), bude veden nový kabel NAYY 4x150 ve společném výkopu s NAYY 4x150 od SS100/NK č. 1. Následně bude kabel veden samostatným výkopem do nové SS100/NK č. 16 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1, zde bude vysmyčkován a bude pokračovat volným terénem v zeleném pruhu překopem přes chodník, následně překoná neřízeným protlakem č. 24 nájezd ze zámkové dlažby před RD č. p. 39 umístěný na pozemku parc. č. 60/1. Poté bude kabel veden do předzahrádky (protlak pod částí okrasné zahrady), poté přes chodník k samému RD č.p. 39, kde kabel NAYY 4x150 zaústí v nové SS100/NK č.17 na pozemku parc. č. 2766/1. Kabel NAYY 4x150 dále povede podél pozemku parc. č. st. 61/1, kde bude osazena nová SS200/NK č. 18 na pozemku parc. č. 2766/1. Zde se kabel NAYY 4x150 vysmyčkuje a bude dále pokračovat k nájezdu do garáže RD č. p. 38 na pozemku parc. č. st. 61/1. Tento nájezd ze zámkové dlažby bude překonán neřízeným protlakem č. 26. Poté bude kabel veden zeleným pásem k chodníku ke vstupním dveřím do RD č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 62, zde se kabel ostře zahne doprava a zaseká se do fasády RD, kde se vysmyčkuje v nové SS100/NV č.19. Trasa bude dále vedena západním směrem po pozemku parc. č. 2766/1 a před RD č. p. 36 na pozemku parc. č. 2766/1 se kabel zahne do smyčky do nové SS200/NK č. 20. V této SS200/NK č. 20 bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM za pomoci zemního pásu. Dále bude kabel NAYY 4x150 pokračovat neřízeným protlakem č. 29 pod nájezdem a pod okrasnou zahradou RD č. p. 35 umístěného na pozemku parc. č. st. 65/1, dále bude pokračovat podél RD č.p. 34 na pozemku parc. č. st. 66/1. Na rohu RD č.p. 34 a 33 se kabel vysmyčkuje v nové SS200/NV č. 21. Kabel NAYY 4x150 bude dále veden západním směrem a před nájezdem z RD č. p. 32 na pozemku parc. č. st. 68 bude kabel NAYY 4x150 veden neřízeným protlakem č. 30, poté bude kabel NAYY 4x150 zasmyčkován v nové SS100/NK č. 22 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1. Z ní bude kabel pokračovat výkopem k nájezdu do RD č. p. 31 na pozemku parc. č. st. 70, který překoná neřízeným protlakem č. 31, dále předzahrádkou RD č. p. 31 a vysmyčkuje se v nové SS100/NK č. 23, která bude umístěna v blízkosti stávajícího sloupu cca 1,50 m od obruby okapového chodníku na pozemku parc. č. 2766/1. Dále bude kabel NAYY 4x150 pokračovat překopem nájezdu z žulových kostek, poté se před betonovým chodníkem kabel zahne doprava a vysmyčkuje se v nové SS100/NK č. 24 umístěné v rohu mezi dlážděným chodníkem a okapovým chodníčkem na pozemku parc. č. 2766/1. Poté kabel povede přes dlážděný chodník, následně povede ve společném výkopu s NAYY 4x150 (ve směru od SS100/NK č. 45) k místní komunikaci, poté se druhým podvrtem protáhne pod asfaltovou komunikací a zaústí se do nové SR622/NK R761557 na pozemku parc. č. 2766/1. Nová SR622/NK R761557 bude umístěna v blízkosti PB č. 7 dvířky k asfaltové komunikaci, do této SR budou zapojeny kabely 2x 4x95, bude se jednat

o kabelosvody z JB (PB č. 7), na sloupu přepojení přes polopropichovací svorky. V SR622/NK R761557 dojde k uzemnění vodiče PEN za pomoci 20 m zemního pásu.

Z nové SR622/NK R761557 bude západním směrem veden nový kabel NAYY 4x95 podél pozemku parc. č. st. 72/1. Trasa bude dále pokračovat přes pozemek parc. č. 2766/19 a podél pozemku parc. č. st. 74. Poté kabel povede pod dlážděným nájezdem pomocí neřízeného protlaku č. 33, z cílové jámy se ostře zahne doprava a bude vysmyčkován v nové SS 200/NK č. 25 umístěné na pozemku parc. č. st. 75. Poté se bude kabel vracet do cílové jámy protlaku č. 33 a bude pokračovat západním směrem. Pod nájezdem ze zámkové dlažby bude veden neřízeným protlakem č. 34 a poté půjde kabel NAYY volným terénem před RD č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 75. Trasa bude pokračovat překopem přes chodník ze zámkové dlažby, přechod přes nájezd ze zámkové dlažby bude řešen formou neřízeného protlaku č. 35 a vysmyčkuje se do nové SS100/NK č. 26 na pozemku parc. č. 2766/1 u hranice se sousedními pozemky parc. č. st. 75 a st. 78. Kabel bude dále pokračovat podél RD č. p. 25 na pozemcích parc. č. st. 79/1, st. 79/2 do nové SS100/NK č. 27 umístěné na hranici pozemků parc. č. 2766/1 a parc. č. st. 79/2. Trasa pokračuje podél pozemku parc. č. 2766/44, poté pokračuje severním směrem a dále podél nájezdu ze zámkové dlažby směrem k RD č. p. 24 na pozemku parc. č. st. 80/1. Kabel NAYY 4x95 dále pokračuje západním směrem a na soumezi pozemků parc. č. st. 80/1 a st. 81 se kabel vysmyčkuje do nové SS100/NK č. 28, bude dále pokračovat v zelené ploše před RD č. p. 23 na pozemku parc. č. st. 81 do nové SS100/NK č. 29, ta bude umístěna vedle skříně HUP, od ní povede kabel přes chodník ze zámkové dlažby a přes nájezd z makadamu, poté bude veden předzahrádkou před RD č. p. 22 na pozemku parc. č. 84, zde bude osazena nová SS100/NK č. 30 na pozemku parc. č. 2766/1. Z této SS100/NK č. 30 bude veden nový NAYY 4x25, a to směrem k novému JB 9/6, který bude v předzahrádce RD č. p. 22, po kterém bude kabel NAYY 4x25 tažen formou kabelosvodu, následně bude kabel zavěšen na stávající konzolu na RD č. p. 22. Z nové SS100/NK č. 30 bude kabel NAYY 4x95 pokračovat směrem k betonovému nájezdu, zde se provede překop. Poté trasa povede v předzahrádce podél podezdívky plotu před RD č. p. 21 na pozemku parc. č. st. 85/1 a následně překopem cesty ze zámkové dlažby do nové SR442/NK R761558 na pozemku parc. č. 2766/1, ta bude umístěna u místa stávajícího JB. Bude zřízeno uzemnění vodiče PEN za pomoci 20m zemního pásu FeZn 4x30.

Z této SR442/NK R761558 bude veden výkopem v zámkové dlažbě kabel NAYY 4x50, dále krajem zámkové dlažby, následně opět překopem zámkové dlažby po pozemcích parc. č. 2766/1 a 86 do nové SS300/NK č. 31 umístěné na pozemku parc. č. 86 u místa stávajícího JB. Z SR442/NK R761558 bude veden krajem zámkové dlažby kabel NAYY 4x95, následně se ostře zahne doprava do zelené plochy, zde bude pokračovat směrem k nájezdu před RD č. p. 17 na pozemku parc. č. st. 93/1, ten bude překonán za pomoci neřízeného protlaku č. 37. Trasa dále pokračuje podél chodníku ze zámkové dlažby, pak se kabel vysmyčkuje v nové SS100/NK č. 32 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1. Kabel dále pokračuje podél pozemku parc. č. 39/4 a bude zaústěn do nové SS100/NK č. 33 na pozemku parc. č. 2766/1. Trasa kabelu bude pokračovat k betonovému nájezdu před RD č. p. 16, ten bude překonán novým neřízeným protlakem č. 38, následně bude kabel veden v zeleném pásu podél pozemků parc. č. st. 96/1 a st. 97. U hranice pozemků parc. č. st. 97 a st. 100 bude kabel NAYY 4x95 vysmyčkován v nové SS200/NK č. 34 na pozemku parc. č. 2766/1. Dále bude pokračovat po pozemku č. 2766/1 protlakem pod nájezdem RD č. p. 14 umístěného na pozemku parc. č. st. 100, pak se kabel zahne směrem k RD č. p. 13, kde bude přecházet formou neřízeného protlaku č. 40 přes nájezd k RD č. p. 13 umístěného na pozemku parc. č. st. 101. Kabel NAYY 4x95 bude pokračovat v zelené ploše k nové SS100/NK č. 35 umístěné na pozemku parc. č. 2766/1 na hranici se sousedními pozemky parc. č. st. 101 a st. 103/3. Trasa pokračuje východním směrem přes nájezd před RD č. p. 12 protlakem č. 41, následně bude vysmyčkován v nové SS200/NK č. 36 umístěné na hranici pozemků parc. č. st. 103/1 a st. 104/1. Kabel bude dále veden podél pozemku parc. č. st. 101/1 a st. 241. Na pozemku parc. č. 2766/1 u hranice sousedních pozemků parc. č. st. 241 a parc. č. 3035 bude umístěna nová SS100/NK č. 37. Z nové SS100/NK č. 37 bude vyveden kabel směrem k asfaltové komunikaci, kterou překoná společně s chodníkem neřízeným protlakem č. 43 na pozemek parc. č. st. 120, kde se kabel vysmyčkuje do nové SS100/NK č. 38. Poté kabel povede východním směrem chodníkem do úrovně vjezdu k RD č. p. 67 na pozemku parc. č. st. 116/2, zahne do zelené plochy, poté směrem ke sníženému nájezdu do RD č. p. 67, který překoná neřízeným protlakem č. 45 a následně se kabel vysmyčkuje v nové SS100/NK č. 39 na pozemku parc. č. 2766/18. Z nové SS100/NK č. 39 bude



kabel NAYY 4x95 veden pod místní komunikací protlakem č. 15 (druhým podvrtem), poté se kabel zaústí do nové SD722/NK R761553 na pozemku parc. č. st. 114.

Kabely pod vjezdy a v místech, kde je předpoklad pohybu těžké techniky, budou uloženy v chráničce AROT90. Křížení kabelů s plynem, vodovodem, kanalizací a sdělovacím kabelem bude provedeno ve žlabech nebo rourách AROT. Kabely budou uloženy ve volném terénu ve výkopu 0,35 x 0,80 m, v chodníku 0,35 x 0,50 m a v překopu 0,50 x 1,20 m. Kabelové smyčky k přípojkovým skříním, kde budou v souběhu dva kabely NAYY 4x50 ve žlabech, budou uloženy ve výkopu 0,50 x 0,80 m.

Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 47 na pozemku parc. č. st. 45/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 4, a to samostatným výkopem ke vstupním dveřím po pozemku parc. č. 2766/1 do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 124 na pozemku parc. č. st. 45/2: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 5, a to společným výkopem s NAYY 4x150, následně samostatným výkopem za roh RD po pozemcích parc. č. 3010/1 a 2766/1 a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 122 na pozemku parc. č. st. 42/3: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 6, samostatným výkopem po pozemku parc. č. st. 2766/1 k vratům a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 134 na pozemku parc. č. 41/2: z nové SS100/NK č. 7 do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 50 na pozemku parc. č. st. 41/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 8, a to společným výkopem s NAYY 4x150, který poté povede samostatným výkopem do úrovně dveří po pozemku parc. č. st. 41/1, pod betonovým nájezdem a zásekem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 51 na pozemku parc. č. st. 40: kabelem CYKY 4x16 z nové SS100/NK č. 9, dále drážkou do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 72 na pozemku parc. č. st. 36: kabelem CYKY 4x16 z nové SS100/NK č. 10, následně bude v předzahrádce RD na pozemku parc. č. 2987 provedena spojka na stávající kabel HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 291 na pozemku parc. č. st. 427: kabelem CYKY 4x16 z nové SS200/NK č. 11, v místě stávajícího kabelu HDV na pozemku parc. č. 54/4 provedena spojka. Hlavní domovní vedení pro č. p. 52 (kulturní dům) na pozemku parc. č. st. 34/1: kabelem CYKY 4x16 do ER. Hlavní domovní vedení pro č. p. 56 (pohostinství) na pozemku parc. č. st. 34/2: kabelem CYKY 4x16 do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 80 na pozemku parc. č. st. 18/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SR422/NK R761550, který bude veden po pozemcích parc. č. 2956, st. 18/1 samostatným výkopem pod betonovým plotem, následně podél plotu na úrovni domu se zahne směrem k RD, poté zásekem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 8 na pozemku parc. č. st. 111: kabelem z SS100/NV č. 14 vedeným pod schody, průrazem do zádveří a zásekem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 10 na pozemku parc. č. st. 112: kabelem z SS100/NV č. 15 vedeným zásekem po fasádě do stávající SP skříně. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 88 na pozemku parc. č. st. 114: kabelem CYKY 4x10 z nové SD722/NK R761553, který bude veden po pozemcích parc. č. 2766/14 a st. 144 ve společném výkopu s NAYY 4x150, poté samostatným výkopem pod místo stávající SP skříně. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 41 na pozemku parc. č. st. 56: kabelem CYKY 4x10 z nové SR442/NK R761555, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 ve společném výkopu s 2 x NAYY 4x150, zásekem do fasády do stávající SP. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 39 na pozemku parc. č. st. 60/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 17, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 samostatným výkopem podél okapového chodníku, zásekem do soklu a poté do ER. Nový kabel CYKY 4x10 pro pozemek parc. č. st. 61/1: bude řešeno z nové SS200/NK č. 18, a to samostatným výkopem po pozemku parc. č. st. 61/1, následně naspojkováním na stávající kabel HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 340 na pozemku parc. č. st. 61/2: kabelem CYKY 4x16 z nové SS200/NK č. 18, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 společným výkopem s NAYY 4 x 95, poté samostatným výkopem v dlažbě do místa garáže a dále do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 62: kabelem z nové SS200/NK č. 18 zásekem pod fasádu do místa stávající SP127, poté naspojkování na stávající HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 36 na pozemku parc. č. st. 63: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 20, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 ve společném výkopu s NAYY 4x150, následně samostatným výkopem pod stávající SP100 a naspojkování na HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 35 na pozemku parc. č. st. 65/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 20, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 ve společném výkopu s NAYY 4x150, následně samostatným výkopem přes chodník, poté drážkou do garáže a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 34 na pozemku parc. č. st. 66/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NV č. 21, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x150, následně na úrovni dveří samostatným výkopem a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 33 na pozemku parc. č. st. 67/1: kabelem CYKY 4x10 z SS200/NV č. 21,

který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x150, poté samostatným výkopem ke dveřím a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 32 na pozemku parc. č. st. 68: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č.22, který bude veden po pozemku 2766/1 samostatným výkopem k dlažbě a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 30 na pozemku parc. č. st. 71/1: novým kabelem SS100/NK č. 24, drážkou ve fasádě do stávající SP127. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 28 na pozemku parc. č. st. 74: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 25, který bude veden po pozemku 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x95, následně pod dlažbou do místa stávající SP. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 75: kabelem z nové SS200/NK č. 25, který bude veden po pozemku parc. č. st. 75, 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x95 pod dlažbou, poté výkopem v zelené ploše do místa stávajícího JB, tam se provede naspojování na stávající HDV kabel. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 26 na pozemku parc. č. st. 78: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 25, který bude veden po pozemcích parc. č. 2766/1 a st. 78 společným výkopem s NAYY 4x95, následně samostatným výkopem ke dveřím a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 24 na pozemku parc. č. st. 80/1: z nové SS100/NK č. 28, průraz zdívkou a následně zásekem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 23 na pozemku parc. č. st. 81: z nové SS100/NK č. 29 do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 21 na pozemku parc. č. 85/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS300/NK č. 31, který bude veden po pozemcích parc. č. 86 a 2766/1 společným výkopem s NAYY 4x50, drážkou ve fasádě do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 20 na pozemku parc. č. 457: kabelem CYKY 4x10 z nové SS300/NK č. 31, který bude veden do místa stávajícího JB na pozemku parc. č. 86, tam se provede naspojování na stávající kabel HDV. Nový kabel HDV pro stavbu na pozemku parc. č. 3044: kabelem CYKY 4x16 z nové SS300/NK č. 31, bude veden po pozemku parc. č. 3044 podél plotu k místu novostavby a následně zapojením do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 18 na pozemku parc. č. st. 91: kabel bude veden drážkou z SR442/NK R761558, fasádou do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 17 na pozemku parc. č. st. 93/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 32, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 společně s NAYY 4x95, následně pod chodníkem a předzahrádkou, zásekem pod fasádu do stávající SP127 a naspojování stávajícího HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 15 na pozemku parc. č. st. 97: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 34, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 ve společném výkopu s NAYY 4x95, zásekem pod fasádu do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 14 na pozemku parc. č. st. 100: z nové SS200/NK č. 34, drážkou v betonu v podlaze garáže, drážkou ve zdi do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 13 na pozemku parc. č. st. 101: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 35, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 samostatným výkopem podél RD, zásekem pod fasádu a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 12 na pozemku parc. č. st. 103/1: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 36, který bude veden po pozemku parc. č. st. 103/1 samostatným výkopem předzahrádce, v blízkosti nájezdu z dlažby se provede naspojování na stávající kabel HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 54 na pozemku parc. č. st. 104/1: kabelem z nové SS200/NK č. 36, průrazem do garáže a do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 11 na pozemku parc. č. st. 241: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 37, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 a parc. č. st. 241 společným výkopem s kabelem NAYY 4x95, poté samotným výkopem podél betonového nájezdu, poté zásekem pod fasádu a průrazem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 60 na pozemku parc. č. st. 120: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 38, který bude veden samostatným výkopem po pozemku parc. č. st. 120 k rohu RD do místa stávající SP100, zde naspojování na stávající HDV. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 67 na pozemku parc. č. st. 116/2: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 39, který bude veden po pozemcích parc. č. 2766/18 a st. 116/2 společným výkopem s NAYY 4x95, poté samostatným výkopem k rohu RD a následně do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 99 na pozemku parc. č. st. 126: kabelem CYKY 4x10 z nové SS200/NK č. 41, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 drážkou do betonu nájezdu, garáže a soklu, průrazem do ER. Hlavní domovní vedení pro stavbu č. p. 125 na pozemku parc. č. st. 176: kabelem CYKY 4x10 z SS200/NK č. 41, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 drážkou v betonovém chodníku, drážkou pod dveřmi a zásekem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 65 na pozemku parc. č. st. 125: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 42, který bude veden po pozemcích parc. č. st. 176 a st. 125 samostatným výkopem, poté průrazem za vrata do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 63 na pozemku parc. č. st. 123: kabelem CYKY 4x10 z nové SS100/NK č. 43, který bude veden po pozemku parc. č. 2766/1 samostatným výkopem k RD, poté průrazem do ER. Hlavní domovní vedení pro RD č. p. 62 na pozemku parc. č. st. 122: kabelem

z SS100/NV č. 44 zásekem do spodní podezdívky RD, drážkou za roh, přechodem mezi dveřmi a drážkou do ER.

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "stavební úřad"), doporučujeme v úřední dny pondělí a středa 7:30-11:30 a 12:00-17:00 hod).

**Poučení:**

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

V souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Bc. Olga Drozdová  
referent odboru

**Obdrží:**

**Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně):**  
M Plus elektro s.r.o., IDDS: kpbjkjp

sídlo: Boršice č.p. 759, 687 09 Boršice u Buchlovic

zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2



Obec Kněžpole, IDDS: fngbdmc

sídlo: Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

**Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně):**

Gabriela Berčíková, Kněžpole č.p. 46, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Božena Bittnerová, Kněžpole č.p. 67, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Marie Blahová, Stará Tenice č.p. 1123, 686 01 Uherské Hradiště 1  
Karel Bureš, Na Trávníku č.p. 332, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1  
Bohumil Flíbor, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Ludmila Flíborová, Kněžpole č.p. 44, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Marie Gajdošíková, Kněžpole č.p. 267, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Zdeněk Hasík, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Alena Hasíková, Kněžpole č.p. 291, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Martina Hubíková, Stavařská č.p. 677, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5  
Lubomír Janča, Kněžpole č.p. 12, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Tomáš Jančara, Kněžpole č.p. 88, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Františka Jančová, Jana Lucemburského č.p. 372, 686 01 Uherské Hradiště 1  
Bronislava Kaňovská, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Pavel Kaňovský, Kněžpole č.p. 43, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Marie Kašná, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Vojtěch Kašný, Kněžpole č.p. 50, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Silvie Kupcová, Kněžpole č.p. 344, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Věra Kupcová, Kněžpole č.p. 26, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Bc. Přemysl Kupec, Kněžpole č.p. 344, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Mgr. Vojtěch Kupec, Kněžpole č.p. 26, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Roman Málek, Kněžpole č.p. 27, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Jan Maňásek, Kněžpole č.p. 11, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Michal Maňásek, Kněžpole č.p. 124, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Roman Němeček, Kněžpole č.p. 343, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Vojtěch Pospíšil, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Marie Pospíšilová, Kněžpole č.p. 60, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Vratislav Řezníček, Kněžpole č.p. 8, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Jakub Saitz, Kněžpole č.p. 105, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Jaromír Ševčík, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Marta Ševčíková, Kněžpole č.p. 121, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Robert Šopík, Kněžpole č.p. 80, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Martin Vala, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Romana Valová, Kněžpole č.p. 20, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Stanislav Vašíček, Kněžpole č.p. 62, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Zdeněk Vebr, Kněžpole č.p. 28, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Ilona Vebrová, Louky č.p. 433, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1  
MUDr. Antonín Vrána, CSc., Mirovická č.p. 1096/26, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82  
Mgr. Petr Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Vladimír Vrána, Kněžpole č.p. 71, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Mgr. Libuše Vránová, Kněžpole č.p. 72, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Ladislav Žák, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Milena Žáková, Kněžpole č.p. 51, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif  
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč  
Finanční úřad pro Zlínský kraj, IDDS: n69nz5y  
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 86 Zlín  
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5  
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, IDDS: b6idqth  
 sídlo: Veselská č.p. 733, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh  
 mBank S.A., organizační složka, IDDS: rtjdda6  
 sídlo: Pernerova č.p. 691/42, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86  
 MOVYSAM - VTP s.r.o., IDDS: qrupwur  
 sídlo: Kněžpole č.p. 241, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
 Obec Kněžpole, IDDS: fngbdmc  
 sídlo: Kněžpole č.p. 125, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb  
 sídlo: Koněvova č.p. 2747/99, 130 00 Praha 3-Žižkov  
 Wolfová Jitka, JUDr., IDDS: 8dmg87n  
 sídlo: Slovanská č.p. 2603/78, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: ef2b3c5  
 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

**Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):**

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t  
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
 GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2  
 Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e  
 sídlo: Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

st. p. 34/2, 41/2, 42/3, 45/1, 45/2, 53/1, 55/1, 56, 60/1, 60/2, 61/2, 62, 63, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 70, 71/1, 72/1, 74, 79/1, 79/2, 80/1, 81, 84, 91, 93/1, 96/1, 97, 100, 101, 104/1, 112, 115/2, 122, 123, 125, 126, 167/1, 176, 85/1, parc. č. 39/4, 2766/10, 2766/44, 3000, 3012, 3018/1, 3049, vše v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Kněžpole č.p. 56, č.p. 134, č.p. 122, č.p. 47, č.p. 124, č.p. 43, č.p. 247, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 340, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 25, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 54, č.p. 10, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 65, č.p. 99, č.p. 57, č.p. 125 a č.p. 21

**K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:****Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice**

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Bílovice, Bílovice č.p. 70, a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sňato bude: ..... Sňato dne:.....

Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a současně zveřejnění umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obecní úřad Kněžpole, č.p. 125, 687 12 Bílovice**

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Kněžpole, Kněžpole č.p. 125, a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2021 Sňato bude: 13. 4. 2021 Sňato dne: .....

Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a současně zveřejnění umožňujícím dálkový přístup.

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**687 12 KNĚŽPOLE**  
okr Uh. Hradiště

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.